

Svendborg Kommune  
April 2024  
sag nr. 24/6824



Svendborg  
Kommune

**Tillæg 4 til  
Spildevandsplan 2020 – 2031**

**Svendborg Kommune**

**for separatkloakering af en del af Bjerreby og to områder af Thurø By.**

# Indhold


<b>1. Indledning</b>	3
<b>2. Status for områderne</b>	3
Bjerreby	3
Det nordøstlige Thurø By	4
Det sydøstlige Thurø By	5
<b>3. Baggrund for tillægget</b>	6
<b>4. Plan for områderne</b>	6
<b>5. Begrundelse for plan udpegningen</b>	6
Bjerreby	6
Det nordøstlige Thurø By	6
Det sydøstlige Thurø By	7
<b>6. Retningslinjer for tag- og overfladevand</b>	7
<b>7. Retningslinjer for husspildevand</b>	7
<b>8. Naturbeskyttelse</b>	7
<b>9. Betalingsvedtægt</b>	8
<b>10. Miljøvurdering</b>	8
<b>11. Procedure for vedtagelse og klagefrist</b>	8

# 1. Indledning

For at imødekomme et ønske fra Svendborg Spildevand A/S om at separere kloakken i Bjerreby Møllevej, Bjerrebyvej og Parcelvej i Bjerreby og Abildgårdsvej, Bergmannsvej, Drosselvænget, Frodevænget, Hejrevænget, Helgevænget, Hroarsvænget, Hulvej, Mejsevænget, Rypevænget, Rødbyvej, Spurdevænget, Svalevænget, Thoresvej og Vibeavænget i Thurø By, foreslås det ved nærværende tillæg ”tillæg 4 til Svendborg Kommunes spildevandsplan 2020-2031 – separatkloakering af en del af Bjerreby og to områder i Thurø By”, at områderne separatkloakeres.


Formålet med dette tillæg til Svendborg Kommunes spildevandsplan 2020-2031 er at tilvejebringe det formelle grundlag for, at Svendborg Spildevand A/S kan ændre kloakeringsformen for de ønskede områder i Bjerreby og Thurø By.

## 2. Status for områderne Bjerreby




Området er i dag fælleskloakeret. Området leder i dag til Bjerreby rensesanlæg, med overløb til renden ved Parcelvej ved kraftigt regnvejr, der ender i Lunkebugten.

## Det nordøstlige Thurø By



Området er i dag fælleskloakeret. Området leder i dag til et overløb ved Svalevænget, der har overløb til Svendborg Sund ved kraftigt regnvejr.

## Det sydøstlige Thurø By



Området er i dag fælleskloakeret. Området leder i dag til et overløb ved Abildgårdsvej, der har overløb til Svendborg Sund ved kraftigt regnvejr.

### 3. Baggrund for tillægget

Området i Bjerreby blev fælleskloakeret i 1964 (Bjerrebyvej og Bjerreby Møllevej) og i 1968 (Parcelvej). Kloakeringen er ikke længere miljømæssigt forsvarlig. Derfor ønsker Svendborg Spildevand A/S at separatkloakere området og samtidigt klimatilpasse det, for at mindske overløb af spildevand til Lunkebugten.

Området i det nordøstlige Thurø by blev fælleskloakeret i 1966. Kloakeringen er ikke længere miljømæssigt forsvarlig. Derfor ønsker Svendborg Spildevand A/S at separatkloakere området og samtidigt klimatilpasse det, for at mindske overløb af spildevand til Svendborg Sund.

Området i det sydøstlige Thurø By blev fælleskloakeret i 1962. Kloakeringen er ikke længere miljømæssigt forsvarlig. Derfor ønsker Svendborg Spildevand A/S at separatkloakere området og samtidigt klimatilpasse det, for at mindske overløb af spildevand til Svendborg Sund.

### 4. Plan for områderne

#### Hovedmål for områderne

- a. Områderne skifter status til separatkloakeret.
- b. Husspildevand og tag- og overfladevand skal ledes via forsyningens kloaknet.

#### Plan for tag- og overfladevand

- c. Befæstelsesgraden for området (tage, flisebelægninger og vejareal m.m.) må højst være 30%.
- d. Kan befæstelsesgraden for området ikke overholdes, skal befæstelsesgraden reduceres ved lokale regnvandsløsninger.

#### Klimatilpasning

- e. Generelt skal der lægges en klimafaktor ind i alle beregninger jævnfør skrift 27.

#### Retningslinjer i anlægsfaser

- f. Under anlægsfaser påbyder Svendborg Kommune, at der tages højde for beskyttelse af rørlagt og åbent vandløb ved at undgå udledning af opslemmet materiale og miljøfremmede stoffer.
- g. Der kan forefindes rørlagt vandløb i området. Det er ikke tilladt at hindre dræn i at lede vand væk. Kommunen skal søges om tilladelse til at omlægge dræn.

#### Retningslinjer for husspildevandssystem

Der må ikke etableres overløbsbygværker på det eksisterende spildevandssystem i planområdet.

### 5. Begrundelse for plan udpegningen

#### **Bjerreby**

Området i Bjerreby blev fælleskloakeret i 1964 (Bjerrebyvej og Bjerreby Møllevej) og i 1968 (Parcelvej). Kloakeringen er ikke længere miljømæssig forsvarlig. Derfor ønsker Svendborg Spildevand A/S at separatkloakere området og samtidigt klimatilpasse det, for at mindske overløb af spildevand til Lunkebugten.

#### **Det nordøstlige Thurø By**

Området i det nordøstlige Thurø by blev fælleskloakeret i 1966. Kloakeringen er ikke længere miljømæssig forsvarlig. Derfor ønsker Svendborg Spildevand A/S at separatkloakere området og samtidigt klimatilpasse det, for at mindske overløb af spildevand til Svendborg Sund.

## Det sydøstlige Thurø By

Området i det sydøstlige Thurø by blev fælleskloakeret i 1963. Kloakeringen er ikke længere miljømæssig forsvarlig. Derfor ønsker Svendborg Spildevand A/S at separatkloakere området og samtidigt klimatilpasse det, for at mindske overløb af spildevand til Svendborg Sund.

## 6. Retningslinjer for tag- og overfladevand

For separatkloakerede områder, skal befæstelsesgraden for områderne overholdes ved nybyggeri og større renoveringer af eksisterende byggeri. Er dette ikke muligt skal der etableres løsninger til tilbageholdelse enten hos de enkelte ejendomme eller i fælles arealer.

### Dimensionering af løsninger:

Enkelt ejendomme:

I forbindelse med dimensionering af overfladevandsløsninger ved enkelt ejendomme, skal der planlægges efter minimum en 10 årshændelse med tilhørende sikkerhedsfaktor for klimaforandringer jævnfør gældende spildevandsplan.

Dette giver en forsyningssikkerhed og robusthed i systemerne som sikrer beboerne i områderne på niveau med Svendborg bymidte, og samtidigt sikres det at de mest samfundsmæssige økonomisk ansvarlige løsninger vælges.

Ved udledninger til vandområder eller rørsystemer må der forventes vilkår om en neddrogling af vandmængden. Der vil derfor i disse situationer blive behov for anlæg af forsinkelsesbassin på den enkelte ejendom eller i fælles arealer.

### Bemærkninger om tekniske anlæg:

Ledninger, bassiner og faskiner er tekniske anlæg. Regnvandsledninger kan ikke blive omfattet Vandløbsloven<sup>1</sup>.

## 7. Retningslinjer for husspildevand

Husspildevand fra områderne skal afledes til forsyningens husspildevandskloaksystem. Tilslutningen af spildevand skal udføres af en autoriseret kloakmester.

## 8. Naturbeskyttelse

I vandområdeplanerne og bekendtgørelse om indsatsprogrammer<sup>2</sup> er der bestemmelser om, at påvirkningen af recipienter ikke må øges.

Det vurderes, at de planlagte ændringer til renseanlæggenes kloakopland ikke vil påvirke recipienterne i negativ grad, da udledningstilladelsen for de individuelle renseanlæg ikke overskrides.

Med funktionskravene til afledning af overfladevandet fra evt. enkelte små private regnvandsbassiner eller større fælles anlæg med krav om neddrogling vurderes det, at der ikke vil ske en øget påvirkning af modtagereipienterne af det nye afledte overfladevand.

Der må ikke uden tilladelse ske tilførsel af overfladevand til beskyttede natur- eller vandområder. Udledning af overfladevand må ikke give anledning til en negativ påvirkning af bilag IV-arter.

<sup>1</sup> Lov om vandløb, nr. 1217 af 25. november 2019

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 797 af 21. juni 2023

## 9. Betalingsvedtægt

Tilslutning til forsyningens spildevandssystem betales i henhold til den gældende betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S. Efter tilslutning betales løbende vandafledningsbidrag efter betalingsvedtægtens regler.

## 10. Miljøvurdering

Svendborg Kommune har gennemført en miljøscreening af dette tillæg til spildevandsplanen i henhold til Miljøvurderingslovens<sup>3</sup> § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af mindre områder på lokalt plan.

I forbindelse med gennemførelsen af miljøscreeningen, har kommunen truffet afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af Miljøvurderingslovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.

## 11. Procedure for vedtagelse og klagefrist

Tillægget forventes offentliggjort i 8 uger fra den 29. maj 2024, efter udkastet er behandlet af Svendborg Byråd den 28. maj 2024.

Efter høringsperioden forventes tillægget forelagt Byrådet til endelig vedtagelse i september 2024.

Afgørelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. Eventuelle søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen af det vedtagne spildevandstillæg.

Beslutningen om, at der ikke skal miljøvurderes, kan påklages til anden administrativ myndighed, jf. §48 stk. 3 i miljøvurderingsloven<sup>3</sup>. Klagefristen er 4 uger, hvilket vil sige den XXX.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://kpo.naevneneshus.dk>. Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer Miljø- og Fødevareklagenævnet gebyret.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

---

<sup>3</sup> Lov om miljøvurdering af plan planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 3. januar 2023



Klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede i denne sag er:

- Enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen
- Danmarks Fiskeriforening for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100 stk. 2 og 3.
- Lokale foreninger jf. miljøbeskyttelseslovens § 100 stk. 1 og 4.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Et søgsmål til domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen. Søgsmålsfristen er dermed den XXX.