

Udkast

§ 25-tilladelse til Gudbjerg Solcellepark

Beskrivelse af projektet

Virksomheden Ecosolar ApS har ansøgt Svendborg Kommune om opførelse af et 40-82 MW solcelleanlæg på et ca. 67 ha stort landbrugsareal beliggende mellem Gudbjerg og Lakkendrup, fordelt på matr.nr. 8a, 7a og 6e Gudbjerg by, Gudbjerg.



Figur 1: Projektområde med kabeltrace

Projektet omfatter b.l.a. opstilling af solcellepaneler med dertilhørende tekniske installationer, forsyning- og parktransformere, battericontainere, læskure til dyrehold, interne serviceveje og beplantningsbælter.

Der vil blive anvendt solcellepaneler, som enten monteres på faste stativer i to varianter eller på trackere, der kan dreje sig efter solen. Solcellepanelerne får en højde på maksimalt 3,5 meter over naturligt terræn, afhængig af endeligt valg af model (faste stativer eller trackere).

Solcellepanelerne skal placeres indenfor lokalplanområdet i lige, parallelle rækker med samme indbyrdes afstand, så anlægget opnår et harmonisk udtryk.

Tilslutningspunktet for solcelleanlægget forventes at blive ved transformerstation ved Hesselager beliggende ca. 3,5 km nordøst for projektområdet i Svendborg Kommune.

Grundlag

§ 25 tilladelsen meddeles på grundlag af bygherres ansøgning samt følgende dokumenter:

- Kommuneplantillæg 2021.15 – Gudbjerg Solcellepark
- Lokalplan nr. 691 – Gudbjerg Solcellepark
- Samlet miljøkonsekvensrapport og miljørapport for solcelleanlæg ved Gudbjerg
- Afgrænsning af samlet miljøkonsekvensrapport og miljørapport for solcelleanlæg ved Gudbjerg
- Høringssvar modtaget i forbindelse med den offentlige høring i perioden den 02.01.2025 til den 27.02.2025 (datoer indsættes efter endelig vedtagelse).

Afgørelse

Svendborg Kommune meddeler bygherren, Ecosolar ApS, tilladelse til etablering og drift af et solcelleanlæg syd for Gudbjerg i henhold til § 25, stk. 1 i Miljøvurderingsloven.

Tilladelsen meddeles med henvisning til den samlede miljørapport for projektet og plangrundlag, hvor det vurderes at solcelleanlægget kan etableres og medføre en samlet begrænset påvirkning på miljøet.

Vilkår for tilladelsen

Det er en forudsætning for tilladelsen, at Ecosolar ApS gennemfører projektet inden for de fysiske og miljømæssige rammer og forudsætninger, herunder afværgeforanstaltninger, som fremgår af den samlede miljørapport og miljøkonsekvensrapport.

Herunder skal Ecosolar ApS gennemføre projektet i overensstemmelse med nedenstående vilkår:

Anlæg, drift og nedtagning

1. Anlæg og drift af Gudbjerg Solcellepark skal ske i overensstemmelse med Kommuneplantillæg 2021.15 – Gudbjerg Solcellepark, Lokalplan 691 – Gudbjerg Solcellepark og de forudsætninger, der er beskrevet i den samlede miljørapport og miljøkonsekvensrapport for solcelleanlægget.
2. Ejer af solcelleanlægget skal i anlæggets levetid holde Svendborg Kommune orienteret om, hvem der er ansvarlig for driften af anlægget.
3. Rengøring af solcellepaneler må kun foregå ved brug af rent vand uden brug af sæbe og kemikalier.
4. Drift og pasning af arealet skal foregå uden anvendelse af pesticider.
5. Forud for anlægsarbejder i området skal Svendborg Museum kontaktes med henblik på en planlægning af arkæologiske forundersøgelser af arealet.
6. Ophører driften af solceller skal solcelleanlæg inkl. fundamenter og tekniske installationer samt arbejdsarealer og veje fjernes af ejer inden ét år efter driften er ophørt. Hvis fjernelsen ikke er sket inden for ét år, kan Svendborg Kommune lade arbejdet udføre for ejers regning.

Naturforhold

7. Ubebyggede arealer mellem og under solcellepaneler skal fremstå med hjemmehørende græsser og urter. Pleje af arealerne inden for projektområdet skal ske mekanisk eller ved afgræsning af husdyr.
8. Der etableres beplantningsbælter som angivet i lokalplan 691 – Gudbjerg Solcellepark.
Beplantningen skal bestå af en blanding af hjemmehørende træer og buske. Beplantningen skal etableres med en maksimal afstand på 1,5 - 2 meter mellem de enkelte rækker. Træer i beplantningsbælterne etableres med en maksimal afstand på 10 - 15 meter. Buske i beplantningsbælterne skal etableres med en maksimal afstand på 1-1,5 meter. Beplantningerne skal på beplantningstidspunktet have en minimumshøjde på 60 cm.

9. Svendborg Kommune skal føre tilsyn med, om beplantningsbælterne fortsat fungerer visuelt afskærmende. De første fem år efter plantningen føres tilsyn en gang om året, og herefter føres tilsyn hvert tredje år. Ejer af solcelleanlægget skal erstatte døde træer og buske med nye, så der ikke opstår huller i afskærmningen. Udskifter ejer ikke beplantninger ved først kommende planteperiode efter Svendborg kommunes anvisning kan Svendborg Kommune lade arbejde udført for ejers regning.
10. Paddehegn skal opsættes, hvis anlægsarbejdet sker fra 1. januar og frem til 1. november.
11. Paddehegnet skal opsættes efter Vejdirektoratets retningslinjer i vejledning om hegning langs veje.
12. Bygherrer skal udarbejde en procedure, der sikrer, at deres tilsynsførende samt entreprenører og personale i marken er bekendt med afværgestiltningerne.

Støj og refleksioner

13. De med projektet forbundne bygge- og anlægsarbejder, herunder fundering af pæle, skal foregå på ugens hverdage (mandag-fredag) i tiden kl. 07.00-18.00. Begrænsede afvigelser fra den tidsmæssige begrænsning for arbejdets udførelse kan finde sted efter forudgående accept fra kommunen. Kommunen vil i så fald kunne forlange, at der informeres herom ved brev eller offentlig annoncering.
14. Solcelleanlægget og dertilhørende tekniske installationer skal overholde de vejledende grænseværdier, som fremgår af Miljøstyrelsens vejledning for "Ekstern støj fra virksomheder".

Vandmiljø og jord

15. Olieholdige dele i transformere skal udføres i lukkede beholdere og overvåges elektronisk.
16. Bygherre skal udarbejde en beredskabsplan for hvordan et "blow out" ved styret underboring håndteres.

Begrundelse for afgørelsen

På baggrund af "miljøkonsekvensrapport og miljørapport for solcelleanlæg ved Gudbjerg", bestemmelser i lokalplan nr. 691, Gudbjerg Solcellepark er det Svendborg Kommunes vurdering at etablering og drift af projektet kan

ske uden væsentlige påvirkninger af miljøet, mennesker og omgivelserne, hvis vilkårene ovenfor overholdes.

Lokalplan og kommuneplantillæg samt den samlede miljørapport er tilgængelige på Svendborg Kommunes hjemmeside ([Indsæt link](#)).

Udnyttelse af tilladelsen

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den, er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Andre tilladelser

Tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets realisering.

Offentliggørelse

Afgørelse om tilladelse vil blive offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside den [xx.xx.xx](#) ([Datoer indsættes efter vedtagelse af endelig afgørelse](#)).

Klagevejledning ([først gældende ved endelig afgørelse](#))

Afgørelsen kan påklages efter miljøvurderingslovens § 49. Afgørelsen kan påklages af miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder på hjemmesiden for Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevarerklagenævnet: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Du kan også tilgå Klageportalen via borger.dk og virk.dk. Du logger på som du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens en eventuel klagesag behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klager kan anmode Miljø- og Fødevarerklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning.

En eventuel klage skal være indgivet skriftlig inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Klagefristen er dermed **d. xx.xx.2025**

Søgsmål (først gældende ved endelig afgørelse)

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er dermed **den xx.xx.2025**